

令和6年度水質試験成績表

区分	項目	基準値又は指針値	浄水				
			船頭平開門公園水栓	佐屋苑水栓	大藤保育所水栓	十四山保育所水栓	東浜中央緑地水栓
○	一般細菌	1mLの集落数≤100	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
○	大腸菌	不検出	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
○	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
○	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
○	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
○	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
○	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
○	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
○	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
○	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
○	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2
○	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.09	0.08	<0.05	0.08	<0.05
○	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
○	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
○	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
○	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
○	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
○	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
○	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
○	ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
○	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06	0.08	0.07	0.07	0.06
○	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
○	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.017	0.018	0.020	0.017	0.020
○	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	0.004	<0.003
○	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
○	臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
○	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.023	0.024	0.027	0.023	0.027
○	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.008	0.009	0.010	0.009	0.010
○	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.005	0.005	0.006	0.005	0.006
○	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
○	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
○	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
○	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02
○	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	0.02
○	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
○	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	6.6	6.5	6.5	6.5	6.7
○	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
○	塩化物イオン	200 mg/L以下	5.6	6.4	6.5	6.6	6.6
○	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	18	18	18	17	18
○	蒸発残留物	500 mg/L以下	49	53	50	44	51
○	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
○	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001
○	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
○	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
○	フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
○	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3.0 mg/L以下	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6
○	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.2	7.3	7.4
○	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
○	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
○	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
○	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
☆	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	-	-	-	<0.001	-
☆	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下	-	-	-	0.001	-
☆	抱水クロラール	0.02 mg/L以下	-	-	-	0.006	-
☆	従属栄養細菌	1mLの集落数≤2,000	-	-	-	0	-
	気温		14.5℃	15.4℃	19.9℃	19.0℃	19.3℃
	水温		20.5℃	20.5℃	21.0℃	22.0℃	19.5℃

区分 ○:基準項目 ☆:管理目標設定項目
 <○○(～未満)の表記は、各定量下限を下回ることを示す。

採水年月日

浄水全項目	令和6年5月9日 令和6年5月14日 令和6年5月16日
管理目標設定項目	令和6年5月14日